

Londrina, 30 de junho de 2020.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020**

**II – DO OBJETO LICITADO**

**Art.2º.** Constitui objeto desta licitação, o Registro de Preços para a aquisição, conforme necessidade e conveniência da Sercomtel Iluminação, dos materiais constantes da tabela abaixo, conforme descrições, características e quantidades descritas na mesma, devendo atender, no mínimo, a todas as condições constantes na respectiva Especificação de Material da Sercomtel Iluminação (EMSI), Anexo VIII, deste Edital de Pregão:

<b>LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Projektor LED - Facho Abeto - PJA1	314	225

<b>LOTE 2 - COTA MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Projektor LED - Facho Abeto - PJA1	314	75

**QUESTIONAMENTOS \_001\_PRG008/2020**

Esclarecimentos da **SERCOMTEL ILUMINAÇÃO** a questionamentos referentes ao Edital de Pregão 008/2020:

**QUESTIONAMENTO 01:**

A luminária **BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM** da Signify (Philips) possui as seguintes características técnicas:

- Facho de abertura – 85x85 graus;
- Temperatura de cor – 5700K.



Como as divergências são muito pequenas, entendemos que estamos aptos a participar visto que as especificações são muito próximas e não alterarão o resultado final da contratação em questão.

Nosso entendimento está correto?

**RESPOSTA DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO:**

**NÃO está correto o entendimento**, deverão ser atendidos os requisitos estabelecidos na Especificação Técnica EMSI 314, que diz: "*ângulo de fecho aberto e simétrico  $\geq 90^\circ$ , e temperatura de cor nominal de 5000 K*", sob pena de **DESCCLASSIFICAÇÃO** por não atender integralmente a EMSI 314.

Atenciosamente,

Paulo Sergio Mattos Cesar  
Pregoeiro